



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

*(прізвище, ім'я, по батькові)*  
*В.В. Магалецька*  
*В.В. Магалецька*  
*(підпис) №1*  
М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "15" 12 2021 року

№ 12.2-18-1/ 22423

**Об'єкт експертизи:** Плити пінополістирольні ANSERGLOB XPS

**виготовлений у відповідності із:** ДСТУ EN 13164:2019 "Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови (EN 13164:2012+A1:2015, IDT"

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 22.21.41.20.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** будівництво та ремонт, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ТОВ "Аскона-Південь", Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Більшого (Горича Великого), буд. 2/1, тел.: (0552) 41-93-10, код за ЄДРПОУ 24962264  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "Аскона-Південь", Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Більшого (Горича Великого), буд. 2/1, тел.: (0552) 41-93-10, код за ЄДРПОУ 24962264  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Вітчизняне виробництво

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): стиролу – 0,002; бензолу – 0,1; толуолу – 0,6; ксилолу – 0,2; етилбензолу – 0,02; формальдегіду – 0,003; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити пінополістирольні ANSERGLOB XPS за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** на термін дії ДСТУ EN 13164:2019 "Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови (EN 13164:2012+A1:2015, ПДТ"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 11434 від 30 вересня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис) Ішейкін К.Є.  
(ідентифікаційні ініціали та прізвище)  
код 22948309

М.П.

